



**Materialprüfung und Entwicklung**  
GmbH & Co. KG

Geschäftsführer: Jens Hellberg  
Artlenburger Landstraße 39 - 41  
21365 Adendorf  
Tel.: +49 4131 88 43 947  
Fax: +49 4131 88 43 948  
Email: hellberg@mpi-pruefinstitut.de  
Internet: www.mpi-pruefinstitut.de

**Prüfzeugnis Nr.:** 11 9779 – S / 20

Datum: 28.05.2020  
Seite 1 von 2

**Auftraggeber:** Continental Grafix AG  
Lettenstrasse 2  
6343 Rotkreuz  
Schweiz

**Auftragsnummer:** n.n.

**Auftrag vom:** 20.05.2020

**Art der Prüfung:** Einzelprüfung der rutschhemmenden Eigenschaft nach  
DIN 51097.

**Prüfmaterial:**

Handelsübliche Bezeichnung: ClearWalk, selbstklebende Bodenfolie

(gemäß Angaben des Auftraggebers)

Abmessungen Prüfkörper: 100 x 50 cm (Länge x Breite)  
(nach DIN / DGUV-207-006)

Oberfläche: feinrauh, strukturiert



Prüfzeugnis-Nr.: 11 9779 – S / 20

Seite 2 von 2

### Prüfung

<b>Datum der Prüfung:</b>	26.05.2020
<b>Prüfverfahren / –grundlagen:</b>	<b>DIN 51097:</b> Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft – Naßbelastete Barfußbereiche – Begehungsverfahren – Schiefe Ebene, 1992-11  <b>DGUV Information 207-006</b> - Bodenbeläge für nassbelastete Barfußbereiche (bisher BGI/GUV-I 8527)
<b>Fugenbreite des Prüfbelages:</b>	<b>0 mm</b>
<b>Prüfergebnis</b>	
Korrigierter mittlerer Akzeptanzwinkel:	12,9°
<b>Bewertungsgruppe für die Rutschhemmung:</b>	<b>A</b>

### Gültigkeit des Prüfzeugnisses

Mit Rücksicht auf mögliche Änderungen im Vorschriftenwesen (Prüfverfahren/ -grundlagen) und technische Neuerungen ist das Prüfzeugnis auf die Dauer von 5 Jahren, bis zum 26.05.2025, gültig. Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die mit dem Prüfmuster identischen Erzeugnisse. Die Identität wird von der Prüfstelle nicht überwacht.

### Allgemeine Hinweise

Prüfzeugnisse dürfen ohne Zustimmung des MPI nur nach Form und Inhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

Die gekürzte Wiedergabe eines Prüfzeugnisses ist nur mit Zustimmung des MPI zulässig.



MPI Materialprüfung und Entwicklung  
(Leitung Jens Hellberg)